



제2018-082162-01-1호

안전인증서

레시너코리아 (주)

경기도 안양시 동안구 학의로 282 A-1408 (관양동, 금강펜테리움아이티타워)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Proximity switch

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

KAS-40-***-N-***-***(Ex ia IIC T6...T1) / 19-KA2BO-0077

인증기준

고용노동부고시 제2016-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 '경기도 안양시 동안구 학의로 282 A-1408 (관양동, 금강펜테리움아이티타워)' 에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 본질안전 방폭구조의 레벨컨트롤 정전용량형 근접 센서
- 본질안전을 위한 전기적 파라미터
 - $U_i = 15 \text{ Vdc}$, $I_i = 30 \text{ mA}$, $P_i = 100 \text{ mW}$, $C_i = 250 \text{ nF}$, $L_i = 2 \text{ mH}$
- 사용주위온도: $-20 \text{ }^\circ\text{C} \leq T_a \leq +40 \text{ }^\circ\text{C}$ (T6, T5) / $+80 \text{ }^\circ\text{C}$ (T4) / $+100 \text{ }^\circ\text{C}$ (T3, T2, T1)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건: 없음.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx BVS 07.0031 issue No.3)와 함께 사용

2019년 1월 30일

한국산업기술시험원장

