

EU - Konformitätserklärung • EC - Declaration of conformity • Déclaration de conformité CE

Die EU-Konformitätserklärung gilt für folgende Geräte der Produktserie: / *The EC declaration of conformity applies for the following products:* / *La déclaration de conformité CE s'applique aux produits suivants:*



Produktbezeichnung / *Product description* / *Désignation du produit:*

Kapazitive Füllstandssonden / *Capacitive filling level probes* / *Sondes capacitives de niveau:*
KFS-...-StEx; KFX-...-StEx

Wir bestätigen die Konformität der oben bezeichneten Produkte mit den folgenden Europäischen Richtlinien unter Anwendung folgender Normen:

We certify the conformity of the above mentioned products with the following european directives by applying the following standards:

Nous certifions la conformité du produits désigné ci-dessus avec les directives européennes suivantes en appliquant les normes suivantes:

Richtlinie(n) / <i>Directive(s)</i> / <i>Directive(s)</i>	Norm(en) / <i>Standard(s)</i> / <i>Norme(s)</i>
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU <i>Low Voltage Directive</i> 2014/35/EU <i>Directive Basse Tension</i> 2014/35/UE	DIN EN 60947-5-2:2018
EMV-Richtlinie 2014/30/EU <i>EMC Directive</i> 2014/30/EU <i>Directive CEM</i> 2014/30/UE	DIN EN 60947-5-2:2018
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU <i>RoHS Directive</i> 2011/65/EU <i>Directive RoHS</i> 2011/65/UE	DIN EN IEC 63000:2019
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU <i>ATEX Directive</i> 2014/34/EU <i>Directive ATEX</i> 2014/34/UE	DIN EN 60079-0:2019 DIN EN 60079-18:2015 DIN EN 60079-31:2014
Kennzeichnung für / <i>Marking for</i> / <i>Marquage pour:</i> KFS-...-StEx, KFX-...-StEx	 II 2G Ex mb II T4 II 1/2D IP67 T110°C  0158
EG-Baumusterprüfbescheinigung / <i>EC Type Examination Certificate</i> / <i>Attestation d'examen CE de type:</i>	BVS 05 ATEX E 185 DEKRA Testing and Certification GmbH, Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Germany, NB-No.:0158

Lampertheim, 22. Mai 2020

(Ort und Datum der Ausstellung)
(*Place and date of issue*)
(Lieu et date de la délivrance)

Dr.-Ing Armin Kohler

(Name und Unterschrift Leiter Qualitätsmanagement)
(*Name and signature Director Quality Management*)
(Nom et signature Directeur Assurance de Qualité)

Diese Erklärung beinhaltet keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.

This declaration does not guarantee any specifications. The safety advice of the product documentation must be observed.
Cette attestation ne comporte aucune assurance de qualité. Les préconisations de sécurité, de la documentation relative à chaque produit, sont à prendre en considération.