

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH

Gaußstraße 6-10 • 68623 Lampertheim • Germany
 T: +49 (0) 62 06 / 50 07-0 • F: +49 (0) 62 06 / 50 07-20
 www.rechner-sensors.com • info@rechner-sensors.de

**RECHNER
SENSORS**

EU - Konformitätserklärung • EC - Declaration of conformity • Déclaration de conformité CE

Die EU-Konformitätserklärung gilt für folgende Geräte der Produktserie: / *The EC declaration of conformity applies for the following products: / La déclaration de conformité CE s'applique aux produits suivants:*





Produktbezeichnung / *Product description / Désignation du produit:*

**Trennschaltverstärker / Isolating switching amplifiers / Amplificateurs / séparateurs:
N-132/...**

Wir bestätigen die Konformität der oben bezeichneten Produkte mit den folgenden Europäischen Richtlinien unter Anwendung folgender Normen:

We certify the conformity of the above mentioned products with the following european directives by applying the following standards:

Nous certifions la conformité du produits désigné ci-dessus avec les directives européennes suivantes en appliquant les normes suivantes:

Richtlinie(n) / Directive(s) / Directive(s)	Norm(en) / Standard(s) / Norme(s)
Niederspannungsrichtlinie <i>Low Voltage Directive</i> <i>Directive Basse Tension</i>	2014/35/EU 2014/35/EU 2014/35/UE
EMV-Richtlinie <i>EMC Directive</i> <i>Directive CEM</i>	2014/30/EU 2014/30/EU 2014/30/UE
RoHS-Richtlinie <i>RoHS Directive</i> <i>Directive RoHS</i>	2011/65/EU 2011/65/EU 2011/65/UE
ATEX-Richtlinie <i>ATEX Directive</i> <i>Directive ATEX</i>	2014/34/EU 2014/34/EU 2014/34/UE
Kennzeichnung für / <i>Marking for / Marquage pour:</i> N-132/1-01, N-132/2-01, N-132/1-10, N-132/2-10	 II (1) G [Ex ia] IIC II (1) D [Ex ia] IIIC  0158
Kennzeichnung für / <i>Marking for / Marquage pour:</i> N-132/1-E-10, N-132/2-E-10	 II 3 (1) G Ex nAc nCc [ia] IIC T4 II (1) D [Ex ia] IIIC  0158
EG-Baumusterprüfbescheinigung / <i>EC Type Examination Certificate / Attestation d'examen CE de type:</i>	BVS 09 ATEX E 087 X DEKRA Testing and Certification GmbH, Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Germany, NB-No.:0158

Lampertheim, 22. Juli 2019

(Ort und Datum der Ausstellung)
(Place and date of issue)
(Lieu et date de la délivrance)

Dr.-Ing Armin Kohler 

(Name und Unterschrift Leiter Qualitätsmanagement)
(Name and signature Director Quality Management)
(Nom et signature Directeur Assurance de Qualité)

Diese Erklärung beinhaltet keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.

This declaration does not guarantee any specifications. The safety advice of the product documentation must be observed.

Cette attestation ne comporte aucune assurance de qualité. Les préconisations de sécurité, de la documentation relative à chaque produit, sont à prendre en considération.

© RECHNER